

Kläranlage Bittkau

Planungsbüro: Planungsbüro für Wasserwirtschaft GbR (PWO)
Düsedauer Straße 70
39606 Osterburg

Ausbaugröße: 800 EW
zweistraßig

Inbetriebnahme: 21. November 2001
(Beginn des Probetriebes)

Bauzeit: 6 Monate

Überwachungswerte:

BSB ₅	<	40 mg/l
CSB	<	150 mg/l
N ges.	<	70 mg/l
P ges.	<	11 mg/l

Technische Kurzbeschreibung:

Abwasserreinigungsanlagen: Rechenanlage
Pufferbecken
2 SBR Reaktoren
Ablaufmengenmessanlage
Probenahmeschacht
Schönungsteich
Pumpwerk mit Ableitung zur Elbe

Schlammbehandlung: Schlammspeicher

sonstige Anlagen: Container mit Rechenraum, Gebläseraum und Schaltraum/WC