

Kläranlage Thielbeer

Planungsbüro: Ingenieurbüro Schulz von der Ohe
Hoefftstraße 17
39525 Uelzen

Ausbaugröße: 19.000 EW
zweistraßig

Inbetriebnahme: 12. November 1993

Bauzeit: 11 Monate

Überwachungswerte:

BSB ₅	<	20 mg/l
CSB	<	80 mg/l
NH ₄ -N	<	3 mg/l
N ges.	<	18 mg/l
P ges.	<	1 mg/l

Technische Kurzbeschreibung:

Abwasserreinigungsanlagen: Einlaufpumpwerk
Rechenanlage/Sandfang
Belebungsbecken mit innenliegenden Bio-P Becken
chemische Phosphatfällung
Nachklärbecken
Schneckenpumpwerk (Rücklaufschlamm)
Ablaufmengenmessanlage mit Probenahmeschacht

Schlammbehandlung: Schlammeindickungsanlage
Schlammspeicher
Fäkalschlammannahmestation

sonstige Anlagen: Maschinen- und Betriebsgebäude
Energieversorgung
Fällmittelstation