

Kläranlage Werben

Planungsbüro: Beratende Ingenieure Magdeburg GmbH (BIMA)
Carnotstraße 53
39120 Magdeburg

Ausbaugröße: 1.400 EW
einstraßig

Inbetriebnahme: 6. September 2005

Bauzeit: 7 Monate

Überwachungswerte:

BSB ₅	<	25 mg/l
CSB	<	110 mg/l
NH ₄ -N	<	10 mg/l
N ges.	<	18 mg/l
P ges.	<	2 mg/l

Technische Kurzbeschreibung:

Abwasserreinigungsanlagen: Rechen/Sandfang kombiniert
Biocos-Becken bestehend aus Belebungsbecken
Sowie Sedimentations- und Umwälzbecken
Ablaufmengenmessung mit Probenahmeschacht
Versickerungsbecken/Bodenfilter

Schlammbehandlung: Überschussschlammumpwerk
Schlammstapelbehälter

sonstige Anlagen: Maschinen- und Betriebsgebäude
Schmutz- und Trübwasserpumpwerk
Fällmittelstation