

Protokoll Wasserdichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 und DIN EN1610

Prüfobjekt:	<input type="checkbox"/>	abflusslose Sammelgrube (Anwendung DIN 1986-30)
	<input type="checkbox"/>	Kleinkläranlage (Anwendung DIN EN 12566, DIN EN 1610)
	<input type="checkbox"/>	sonstige
Auftraggeber:	
Adresse Prüfobjekt:	
	

ausführendes Unternehmen:
Ausführende:

Prüfverfahren Wasser,
Prüfzeit 30 min,
Vollfüllung bis ca. 5cm unter OK Inspektionsöffnung,
materialabhängiger, zulässiger Wasserverlust in Liter/m²
benetzter Innenfläche

Material Prüfobjekt

Innendurchmesser/LxB m Tiefe m

benetzte Innenfläche m²

Rohrleitung abgesperrt ja nein Anzahl

Prüfdatum/-zeit von Uhr bis Uhr

Prüfdruck m Wassersäule

zulässiger Wasserverlust Liter

gemessener Wasserverlust Liter

Prüfergebnis:	Dichtheitsprüfung bestanden	<input type="checkbox"/> ja
		<input type="checkbox"/> nein

.....
Datum

.....
Ausführender